

GODKENDELSESINDEHAVER:
Magnaplast Hausabflusstechnik GmbH
Wilhelm-Bunsen-Str. 6
D-49685 Emstek
Telefon: +49 4473 94 90 35
Telefax: +49 4473 94 90 94

Afløbsrør i jord
MAGNAPLAST FOAMCORE
PVC-U, klasse SN 4, dim. 110 - 500 mm

FABRIKAT:
Magnaplast Hausabflusstechnik GmbH
Tyskland

MÆRKNING:

	Rør
Farve	Orangebrun
Fabr.mærke	Magnaplast Foamcore
Dimension	+
Materiale	PVC-U
Klasse	SN 4
Fremst.år	+
Godk.mærke	

	Tætningsringe
Fabr.mærke	MOL
Dimension	+
Fremst.år	+
Godk.mærke	EN 681-1

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udvendig diameter mm	Godstykkelser i mm Kl. SN 4
110	3,2
125	3,2
160	4,0
200	4,9
250	6,2
315	7,7
400	9,8
500	12,2

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse

1 Rørene anvendes i jord såvel uden for som under bygninger og i øvrigt i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Kemiske påvirkninger

2 Rørene må ikke udsættes for stoffer, som de ikke er bestandige overfor. Oplysninger om PVC's kemiske bestandighed findes bl.a. i DS/ISO TR 10 358.

Termiske påvirkninger

3 Rørene må ikke anbringes under forhold, hvor de vedvarende (mere end 2 minutter) belastes med spildevand af over 60 °C.

Rørene kan kortvarigt (mindre end 2 minutter) belastes med spildevand af indtil 95 – 100 °C, dersom spildevandsstrømmen er ≤ 30 l/min.

Lægning

4 Rørene behandles og lægges i overensstemmelse med godkendte lægningsbestemmelser, fx. DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord.

BEMÆRKNINGER:

Godkendt i.h.t. EN 1401-1.

SDR = 41.

Rør: EN 13476-2.

Farve	Orangebrun
Materiale	2 lag PVC-U uden tilsætning af blødgørere og fyldstoffer omkring kerne af PUR-skum.
Udførelse	Rørene er med stikmuffer og leveres med monterede TPE læbetætningsringe.



Thomas Bruun